


opis obwodu	przekrój przewodu	Ps kV	nr obwodu
	N2XH-J 4x10	10	F1
oświetlenie klatka schodowa	N2XH-J 4x1,5	0,7	F2
Gn porządkowe klatka schod.	N2XH-J 3x2,5	1	F3
oświetl. terenu słup 1-2 słup 3-4-5	YKY 3x4	0,32	F4
oświetlenie nr administrac.	N2XH-J 3x1,5	0,22	F5
Zasilanie domofonu	N2XH-J 3x1,5	0,5	F6
Zasilanie urządzeń RTV-SAT	N2XH-J 3x2,5	1	F7
Zasilanie Szafki IT 1	N2XH-J 3x2,5	1	F8
Zasilanie Szafki IT 2	N2XH-J 3x2,5	1	F9
Sterowanie			F10
Sterowanie			F11
Zasilanie RK kotłownia	YKY 5x6	7	F12
Zasilanie systemu przywoławczego	N2XH-J 3x1,5	0,3	F13
Zasilanie windy	N2XH-J 5x6	7	F14
Zasilanie oświetlenia szybu windy	N2XH-J 3x1,5	0,3	F15

N  
PE  
R5 5 ohm

Rewizja 21.07.2021 dołożono obwody F14, 15



Włłączniki nadprądowe serii TX 6kA

Proj. słup oświetleniowy SAL 6 z oprawą  
PARK FLOWER MIDI 2 LED 120 st 6800lm 63W

Linie oświetlenia terenu układać w rurze DVR 50  
Na dnie wykopu należy ułożyć Fe/Zn 30x4  
do połączenia z zaciskiem ochronnym słupów

TEMAT OPRACOWANIA	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI I INSTALACJĄ GAZOWĄ		
ADRES OBIEKTU	Łowicz ul. Kwiatowa 10A dz nr ew 1013/5		
INWESTOR	Miasto Łowicz, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz		
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZIELNICZY ADMINISTRACJI		
PROJEKTANT	mgr inż. Bogusław Skreła upr. nr L00/0434/P00E/05	PODPIS	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	inż. Zbigniew Uczciwek upr. nr 51/89 Sk-ce	PODPIS	
DATA OPRACOW.	10/2020 R.	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA
SKALA		NR RYS.	E-13