


RZUT DACHU



- Długość 8 na wspornikach klejonych do podłoża
- Połączenia rozłączne zaciski krzyżowe
- Maszt odgromowy H=...m
- ☉ Połączenie zwodu niskiego z przewodem odprowadzającym
- Z4 Złącze kontrolne

TEMAT OPRACOWANIA	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI I INSTALACJĄ GAZOWĄ		
ADRESOBIEKTU	Łowicz ul. Kwidowa 10A dz nr ew 1013/5		
INWESTOR	Miasto Łowicz, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz		
PRZEDMIOT RYSUNKU	INSTALACJA ODGROMOWA		
PROJEKTANT	mgr inż. Bogusław Skęta upr. nr LOD/0434/PODE	PODPIS	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	inż. Zbigniew Uczciwek upr. nr 51/89 Sk-ce	PODPIS	
DATA OPRACOW.	10/2020 R.	STADIUM	PROJEKT BUDOWANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA
SKALA	1:50	NR RYS.	E-6