

RZUT FUNDAMETÓW

LEGENDA

- uziom fundamentowy bednarka oc 30x4
- 1~ wypust bednarka oc 30x4
- połączenia spawane zabezpieczone 2-krotnym malowaniem lakierem asfaltowym
- /// przewód odprowadzający Fe/Zn 25x4 układana w ławie do złączy kontrolnych
- = główna szyna wyrównawcza
- Z1- Z5 złącze kontrolne montowane na poziomie gruntu

Fe/Zn 30x4 PEN szafa TL1	
Fe/Zn 30x4 PEN szafa TL2	
Fe/Zn 25x4 szacht kablowy	
Fe/Zn 25x4 LSW kotłownia	
LGY 16 szafa IT nr1	
LGY 16 szafa IT nr2	
Fe/Zn 25x4 LSW pomieszczenie wodomierza	

= główna szyna wyrównawcza

A

A₁

A₂

B

C

D₁

F


G

H

H₁

Z2

Z3



- połączenia spawane zabezpieczone 2-krotnym malowaniem lakierem asfaltowym
- przewód odprowadzający Fe/Zn 25x4 układana w ławie do złączy kontrolnych
- ⏏ główna szyna wyrównawcza
- Z1- Z5 złącze kontrolne montowane na poziomie gruntu

Fe/Zn 30x4 PEN szafa TL1	Fe/Zn 30x4 PEN szafa TL2	Fe/Zn 25x4 szacht kablowy	Fe/Zn 25x4 LSW kotłownia	LCY 16 szafa IT nr1	LCY 16 szafa IT nr2	Fe/Zn 25x4 LSW pomieszczenie wodomierza
główna szyna wyrównawcza lokalizacja nad szafą TL1						

TEMAT OPRACOWANIA	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI I INSTALACJĄ GAZOWĄ		
ADRESOBIEKTU	Łowicz ul. Kwiatowa 10A dz nr ew 1013/5		
INWESTOR	Miasto Łowicz, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW- UZIEMIENIE		
PROJEKTANT	mgr inż. Bogusław Skręta upr. nr LOD/0434/POOE	PODPIS 	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	inż. Zbigniew Uczciwek upr. nr 51/89 Sk-ce	PODPIS 	
DATA OPRACOW.	10/2020 R.	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA
SKALA	1:50	NR RYS.	E-1

