



MIASTO ŁOWICZ

99-400 Łowicz
Pl. Stary Rynek 1

Łowicz, 9.08.2024

Znak sprawy: IR.271.2.4.2024

Oferenci

Postępowania przetargowego

Dotyczy: Zamówienie publiczne na dostawę i wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pod nazwą: Montaż instalacji PV oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej będących własnością Miasta Łowicza.

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 9 sierpnia 2024 r. w sprawie prowadzonego postępowania Zamawiający udziela odpowiedzi:

UWAGA : Zamawiający na podstawie art. 135 ust 3 ustawy pzp przypomina, iż „W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.”

Pytanie 1. Dotyczy Budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Zamawiający wymaga montażu 3 instalacji PV I 11,865 kW moc przyłączeniowa 17kW II 11,865 kW moc przyłączeniowa 17 kW III 9,605 kW moc przyłączeniowa 7 kW Instalacja o mocy 9,605 kW przekroczy moc przyłączeniową. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie mocy instalacji pv do mocy przyłączeniowej i tym samym zwiększenie mocy PV. w instalacji I lub II tak aby suma wszystkich trzech instalacji była niezmienną. Unikniemy w ten sposób zwiększenia mocy przyłączeniowej.

Odpowiedź: Zgodnie z PFU. Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.

Pytanie 2. Proszę o informację jakie czynności zostaną powzięte przez Zamawiającego w przypadku, gdy Zakład energetyczny nie wyrazi zgody na zwiększenie mocy przyłączeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje takiego problemu, niemniej jednak będzie podejmował decyzje odpowiednio do sytuacji i zgodnie z §19. projektu umowy.

Z poważaniem

BURMISTRZ
MIASTA ŁOWICZA
Mariusz Siewiera
Mariusz Siewiera